

重油購入に係る仕様書

1 納入する物品の仕様

品名	規格	予定数量	単位
重油	A 重油または LSA 重油	90,000	リットル

2 納入の条件

(1) 納入場所

福島県立福島明成高等学校 敷地内

※ 別紙「納入場所位置図」を参照。

(2) 納入方法

- ・ 本校より注文のあった都度、次項に示すタンク場所へ給油する。
- ・ 通番3～13に関しては、駐車場所を確保できないため、給油を行えるのは小型ローリーのみ。
- ・ 各タンクにおける容量及び目安給油量は次項のとおり。しかし、全てのタンクを同時に給油することはほとんどなく、必要に応じた必要量の給油となる。

(3) 納入タンク詳細

通番	タンク場所	タンク容量 (L)	目安給油量 (L)
1	本校舎地下タンク	10,000	6,000
2	実験実習棟地下タンク	4,000	2,000
3	花温室 (1)	405	200
4	花温室 (2)	405	200
5	花温室 (5)	405	200
6	花ビニールハウス (2) (3)	405	200
7	花ビニールハウス (4)	405	200
8	野菜温室 (1)	405	200
9	野菜温室 (2)	405	200
10	野菜温室 (3)	405	200
11	野菜温室 (4)	405	200
12	野菜温室 (5)	490	250
13	温室 (4)	1,992	1,000

納入場所位置図

